

別表（第3条関係）

1 補強コンクリートブロック造の塀の場合

項目	基準
(1) 高さ	塀の高さは道路面から 2.2m以下
(2) 厚さ	塀の厚さは 10 cm以上
	塀の高さが 2.0m超え 2.2m以下の場合は 15 cm以上
(3) 基礎	基礎がある
(4) 健全性	傾き、著しいひび割れや損傷等がない
(5) 鉄筋	中に直径 9mm 以上の鉄筋が、縦横とも 80cm 間隔以下で配筋されている
	縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている
高さ 1.2m以上の場合	
(6) 控え壁	塀の長さ 3.4m以下ごとに、塀の高さの 1/5 以上突出した控え壁がある
(7) 根入れ	基礎の根入れ深さは 30 cm以上

2 組積造（れんが、石、コンクリートブロック造等）の塀の場合

項目	基準
(1) 高さ	塀の高さは道路面から 1.2m以下
(2) 厚さ	塀の厚さは高さの 1/10 以上
(3) 基礎	根入れ深さ 20cm 以上の基礎がある
(4) 健全性	傾き、著しいひび割れや損傷等がない
塀の厚さが高さの 15%未満の場合	
(5) 控え壁	塀の長さ 4.0m以下ごとに、塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控え壁がある