

令和7年度 屋外消火栓用資機材及び格納箱一
式更新業務切抜設計書

玄 海 町

令和7年度屋外消火栓用資機材及び格納箱一式更新業務 切抜設計書

品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
消防ホース	<input type="radio"/> 65mm×20m <input type="radio"/> 白 <input type="radio"/> 使用圧1.3MP <input type="radio"/> ホース及び結合金具については、消防法第21条の2に定める検定に合格した旨が付されているものとする。なお、消防用ホースの製造会社は（一般社団法人）日本消防ホース工業会の会員であること。	台	29		
消火栓キーハンドル	<input type="radio"/> 日の出式同等品 （バルブキー、消火栓蓋開一体型）	台	37		
管鎗（噴霧ノズル付）	<input type="radio"/> 噴霧ノズル付 <input type="radio"/> 紐付き	本	19		
スタンドパイプ	<input type="radio"/> 単口引上式（アルミ製）	本	27		
土台付き格納箱（撤去費込）	<input type="radio"/> 900mm×600mm×270mm <input type="radio"/> コンクリート土台付 <input type="radio"/> 撤去については、担当者が指示する通りとするが、既設全撤去を基本とする	本	25		
格納箱撤去のみ	<input type="radio"/> 撤去については、担当者が指示する通りとするが、既設全撤去を基本とする	個	3		
小 計					
消費税及び地方消費税相当額		%	10		
合 計					