

令和7年度屋外消火栓用資機材及び格納箱一式更新業務 仕様書

1. 購入内訳

品 名	規格	数 量
消防ホース	<input type="radio"/> 65mm×20m <input type="radio"/> 白 <input type="radio"/> 使用圧1.3MP <input type="radio"/> ホース及び結合金具については、消防法第21条の2に定める検定に合格した旨が付されているものとする。なお、消防用ホースの製造会社は（一般社団法人）日本消防ホース工業会の会員であること。	29
消火栓キーハンドル	<input type="radio"/> 日の出式同等品 (バルブキー、消火栓蓋開一体型)	37
管鎗 (噴霧ノズル付)	<input type="radio"/> 噴霧ノズル付 <input type="radio"/> 紐付き	19
スタンドパイプ	<input type="radio"/> 単口引上式 (アルミ製)	27
土台付き格納箱 (撤去費込)	<input type="radio"/> 900mm×600mm×270mm <input type="radio"/> コンクリート土台付 <input type="radio"/> 撤去については、担当者が指示する通りとするが、既設全撤去を基本とする	25
格納箱撤去のみ	<input type="radio"/> 撤去については、担当者が指示する通りとするが、既設全撤去を基本とする	3

2. 納入場所

東松浦郡玄海町大字町内一円 地内

3. 納入期限

令和8年3月31日 (火)

4. その他

納品検査後、発注者が指定する場所へ納入期限までに配布すること。