

仕 様 書

1. 事業名 令和 8 年度 石油貯蔵施設立地対策等交付金事業 消防用ホース購入
2. 品名 消防用ホース
3. 規格 別紙仕様書のとおり
4. 数量 4 3 本
5. 文字記入 ホースに「令和 8 年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事業」と表示すること。
6. 納入期限 令和 8 年 1 2 月 2 5 日
7. 納入場所 下記のとおり

【消防用ホース配備場所】

部 名	地区名	住 所	数量	備考
本部		玄海町大字諸浦 3 4 8	3	
第 1 分団第 2 部	長倉・藤平	玄海町大字長倉字鬼塚 9 2 6 - 2	3	
第 1 分団第 3 部	小加倉	玄海町大字小加倉字小前田 1 8 7 - 4	3	
第 2 分団第 2 部	新田	玄海町大字新田字銭亀 1 5 0 4 - 2	3	
第 2 分団第 3 部	座川内	玄海町大字座川内字後平 1 3 7 3	3	
第 2 分団第 4 部	湯野尾	玄海町大字湯野尾字山口 3 3 2 - 5	4	
第 2 分団第 5 部	牟形	玄海町大字牟形字牟形 1 3 0 8 - 1 6	3	
第 3 分団第 2 部	外津	玄海町大字今村字外津 4 7 3 5 - 1	3	
第 3 分団第 3 部	普恩寺	玄海町大字普恩寺字門前 3 4 3 - 1	3	
第 3 分団第 6 部	仮立	玄海町大字今村字仮立 6 7 7 7 - 1	3	
第 4 分団第 1 部	仮屋	玄海町大字仮屋字十倉 3 9 8 - 5	3	
第 4 分団第 2 部	石田	玄海町大字石田字北目 5 2 0 - 3	3	
第 4 分団第 3 部	大藪	玄海町大字大藪字白土 1 1 4 8 - 2	3	
第 4 分団第 4 部	浜野浦	玄海町大字浜野浦 4 3 3 - 1 地先	3	
合 計		1 4 カ 所	43	

仕様書（別紙）

1 総則

- (1)この仕様書は、玄海町消防団が消防活動用として購入する消防用樹脂張りホース（65×20m使用圧1.3MPa）及びこれに装着する結合金具について定める。
- (2)消防用ホースには自主表示機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示〈消〉及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「ホースに対する品質評価試験」に合格した旨の表示〈NS〉が付されていること。
- (3)結合金具には、自主表示機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示〈消〉及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「結合金具に対する品質評価試験」に合格した旨の表示〈NS〉が付されていること。

2 参考品

- (1)ジェットホース Dライトスター α
（65mm×20m 1.3MPa 低圧損仕様）

3 仕様

- (1)ホース
 - ア. 消防用樹脂張りホースは、65mm×20m使用圧1.3MPaとし、ホース重量は275 g/m ±10 g とする。
 - イ. 圧力損失はホース 1 本あたり 流量1000L/min時に 0.08MPa以下であること。
 - ウ. ジャケットの織り組織は綾織とする。
 - エ. ホース内張樹脂については、合成樹脂を使用すること。
- (2)結合金具
 - ア. 結合金具は、差し口側の先端をテーパ形状にし、結合時の引っ掛かりを軽減させるものとする。また、搬送時の安定性を向上させるために押輪は小判形状とし、赤色に着色していること。
 - イ. ホースと金具の取付けはリング締めとする。
 - ウ. 金具踏み付け時の金具切れを防止するために、ホース両端に保護布を取付けること。保護布の長さは20cm以上とする。

4 数量

43本

5 文字記入

ホースに「令和8年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事業」と表示すること。